

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

107/81/2015

MH § 13

Kainuun liitossa on valmistunut seuraavat:

Kokouspöytäkirjat:

-

Viranhaltijapäätökset:

Henkilöstön vuosilomaa-, sairautta-, työaikavapaata-, virkavapaata-, palkkausta-, virkamatkaa- ja henkilöstökokouksia koskevat päätökset ajalla 30.12.2015 - 11.1.2016:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen §:t 1-2, 1

Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen §:t 1

Muut kuin em. päätökset:

Maakuntajohtaja Pentti Malinen:

Muu päätös § 1: Toimintatuen myöntäminen v. 2016 Arktiset Aromit ry:lle

Muu päätös § 2: Kainuun liiton osallistuminen Kajaanipiste 365 -konaisuuteen

Hallintopäällikkö Harri Turkulainen:

Muu päätös § 3: Ilmoitus Siniset Ritarit -lehdessä

Muu päätös § 4: Yhteistyö Pohjois-Pohjalaisen Osakunnan kanssa

Aluekehitysjohtaja Heimo Keränen:

Muu päätös § 2: Puurakentajan ammatillinen koulutus ja sen kehittäminen -seminaari 17.-18.12.2015 Hyrynsalmi

Lisätietoja päätöksistä antaa hallintopäällikkö Harri Turkulainen, puh. 044 710 0866 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi

Lausunnot:

1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maakäyttöasiantuntija Martti Juntunen ovat 8.1.2016 antaneet Metsähallitus Laatumaalle seuraavan sisältöisen lausunnon:

LAUSUNTO 110 KV VOIMAJOHTOHANKKEESTA VUOLIJOKI-MURTO-
MÄKI-PIIPARINMÄKI

Metsähallitus Laatumaa on pyytänyt Kainuun liitolta lausuntoa Piiparinmäen ja Murtomäen tuulivoimapuistojen voimajohtohankkeesta.

Tuulivoimapuistojen hankealueille tulisi sijoittumaan yhteensä noin 80 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on maksimissaan 230 m. Voimaloiden yksikköteho on noin 3 MW ja tuulipuiston kokonaiskapasiteetti on maksimissaan noin 250 MW.

Murtomäen tuulivoimapuistoon on tarkoitus rakentaa kaksi 110/30 kV sähköasemaa, jotka yhdistetään toisiinsa noin 5,5 km:n pituisella 110 kV:n voimajohtolla välillä Murtomäki-Harsunlehto. Piiparinmäen tuulivoimapuistoon on tarkoitus rakentaa yksi tai kaksi 110/30 kV sähköasemaa. Piiparinmäen sähköasemalta on tarkoitus rakentaa noin 22,5 km:n pituinen 110 kV:n voimajohto Harsunlehtoon. Harsunlehdon sähköasema sijoittuu Elenian nykyisen Vuolijoki-Ruotanen voimajohtolinjan viereen ja tulevalta Harsunlehdon sähköasemalta rakennetaan edelleen noin 17 km:n pituinen voimajohto Vuolijoen sähköasemalle. Harsunlehto-Vuolijoki välinen osuus sijoittuu koko matkalla vanhojen 110 kV:n voimajohtojen rinnalle.

Piiparinmäen voimajohtohanke oli mukana Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulivoimahankkeen YVA-menettelyssä. Lammaslamminkangas eli tuulipuistoalueen keskiosa on myöhemmin jäänyt pois suunnittelusta. Molempien tuulipuistoalueiden osayleiskaavoitus on käynnissä. Piiparinmäen kaavaehdotus on ollut nähtävillä kesällä 2015 ja Murtomäen kaavaehdotus asetetaan nähtäville vuoden 2016 alkupuolella.

Voimajohto-osuudesta Vuolijoki-Murtomäki on Metsähallitus Laatumaan toimesta tehty erillinen ympäristöselvitys.

Uusien Murtomäen ja Piiparinmäen sähköasemien välille rakennettava 110 kV voimajohto kulkee väliasemien Harsunlehto, Murrunkangas ja Rahkapuro nimisten sähköasemien kautta. Tällä osuudella 110 kV johtoalueen leveys on 26 m sekä lisäksi 10 m:n levyiset reuna-vyöhykkeet. Harsunlehto niminen sähköasema sijoittuu vanhan Elenia Oy:n 110 kV johdon viereen ja välillä Harsunlehto-Vuolijoki vanha johtoalue levenee 16,5 m.

Voimajohtohanke

Voimassa olevassa v. 2009 vahvistetussa Kainuun maakuntakaava 2020:ssa on osoitettu merkinnällä pääsähköjohto 110 kV olemassa oleva Ruotanen-Vuolijoki voimajohto. Alueella on voimassa MRL:n 33.1 §:n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Maakuntakaavan kaavaselsötuksen mukaan pääsähköjohtojen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon linnuston merkittävät pesimäalueet ja muuttoreitit sekä vähentää mahdollisuuksien mukaan linjoista linnuille aiheutuvia haittoja esimerkiksi merkitsemällä törmäysalttiilla alueella sijaitsevat johdot. Sähköverkoston alempiasteisia jakelujohtoja uudistettaessa ja suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota johtojen huoltovarmuuteen. Uudet johdot pyritään ensisijaisesti sijoittamaan olemassa olevan tieverkoston läheisyyteen.

Kainuun liitto on laatinut vuosien 2013–2015 aikana Kainuun tuulivoima-
maakuntakaavan Kainuun maakunnan alueelle. Vaalan kunta ei ole mu-
kana Kainuun maakuntakaava-alueessa, koska 1.1.2016 alkaen Vaalan
kunta kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan. Kainuun maakuntaval-
tuusto hyväksyi tuulivoimamaakuntakaavan 30.11.2015 pitämässään ko-
kouksessa. Kainuun tuulivoimamaakuntakaava on saatettu vahvistetta-
vaksi ympäristöministeriöön joulukuussa 2015.

Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa on otettu huomioon Kajaanin kau-
pungin alueelle osittain sijoittuvat Piiparinmäen ja Murtomäen tuulipuisto-
hankkeet sekä Piiparinmäen tuulipuistohankkeen vieressä sijaitseva
Kokkosuon tuulipuistohanke. Kainuun tuulivoimamaakuntakaavassa on
osoitettu tuulivoimaloiden alueiksi (osa-aluemerkintä) Piiparinmäki-Kok-
kosuo ja Murtomäki sekä on osoitettu pääsähköjohdon yhteystarvemer-
kinnällä 110 kV:n yhteystarve Kajaanin Vuolijoen kantaverkon kytkinlai-
tokselta Piiparinmäen-Kokkosuon (yhteystarve molemmille hankealueil-
le) ja Murtomäen tuulivoimaloiden alueille. Tuulivoimamaakuntakaavassa
on annettu em. yhteystarvemerkinneille suunnittelumääräys: ”Yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa uudet pääsähköjohdot on pyrittävä
sijoittamaan samaan tai olemassa olevan johtokäytävän yhteyteen”. Tuu-
livoimamaakuntakaavan kaavaselostuksen mukaan yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa ja hankevalmistelussa tulee tuulivoimahankkeiden
sähkölinjat sijoittaa mahdollisuuksien mukaan samaan tai olemassa
olevan johtokäytävän yhteyteen. Uusia sähkölinjoja suunniteltaessa tulee
selvittää asutukseen, maisemaan, linnustoon, luonnon monimuotoisuu-
teen ja kulttuuriperintöön kohdistuvat vaikutukset sekä on pyrittävä
ehkäisemään haitallisia vaikutuksia.

Voimajohtohanketta varten on laadittu ympäristöselvitys (Murtomä-
ki-Vuolijoki) ja Piiparinmäen voimajohto on ollut mukana YVA-menette-
lyssä.

Kainuun liitolla ei ole huomautettavaa voimajohtohankkeeseen."

Lisätietoja lausunnosta nro 1 antaa suunnittelujohtaja Hannu Heikki-
nen, puh. 044 710 0864 tai sähköpostitse osoitteella etuni-
mi.sukunimi@kainuu.fi.

Maakuntajohtajan ehdotus:

Maakuntahallitus päättää, ettei viranhaltijapäätöksiä ja pöytäkirjoihin
merkittyjä päätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi ja mer-
kitsee annetut lausunnot tiedoksi.

Maakuntahallitus:

Hyväksyi.
